

# ZETA PCX125・150・160 倒立単筒モノチューブ 36段調整 N2ガス封入式リヤショック 説明書

アドバンス・プロ ZETA 単筒モノチューブ ガス封入式リヤショックご購入有難う御座います。品番:RSZ-PHH04  
取り扱い説明書に従って、セッティング・取り付けを行ってください。

RSZ-PHS04  
RSZ-PHX04

## 純正ショック取り外し方法

- ①まず安全な場所に車体を固定し、センタースタンドを掛けてください。
- ②PCXの場合、リヤウイング、メットインボックス等を外してください。
- ③タイヤをホールドしてショック下部M8(12mm頭)ボルトを外し、上部M10(14mm頭)ナットを外しショックを保持してM10ボルトよりショックを抜いて、ショック本体を取り外してください。

## ZETAショック取り付け方法

- ①まず取り付けるショックを車両にあてがって確認してください。  
JK05・KF47車両はスイングアームショック取付部に突起が有りZETAを取り付ける際邪魔になります。  
ZETAショックは、この突起に干渉しない様、ショック下部コの字を加工しています。  
取付の際、この突起を避ける方向にZETAを取り付けて下さい。

ショック上部M10ボルト・ナット・・・34N・m      下部M8ボルト締め付けトルク・・・22N・m

- ②ショックを取り付ける際、ZETAロゴを外側に向けて取付を行って下さい。
- ③この時点で、セッティングにてスプリングイニシャル調整を行ってください。  
沈みこみ量の調整は、必ずゆっくり体重(1G)をかけて1G調整をして下さい。  
沈み込み量は、1.5cm～2cm上下と別紙保証書に記載されていますが、取り付け車両の前後バランスにより決定します。  
フロントフォークの沈み込み量を確認して頂き、この沈み込み量に対し、リヤのZETAの1Gを決定していきます。  
まず同量を基本に、狙うステア特性に合わせ増減してください。(決して1.5～2cmが正解ではありません。)

- ④後は実走行において、好みに合わせイニシャルをソフト又はハードに調整してください。

## 減衰力セッティング要領

- ①スプリングイニシャル1G調整が終了しましたら、減衰力調整を実走行において調整してください。
- ②減衰力はソフト～ハードまで36段調整する事が出来ます。
- ③この調整は伸側が調整出来るタイプですので、実走行において最適な処にセッティングしてください。

## ショックアブソーバーの日常点検

- ①ピストンロッドは常に綺麗に保ち、砂・ダスト等を取り除き常に綺麗にしてください。
- ②ダスティな路面を走行した後はイニシャルリング部分・ピストンロッドの清掃をして下さい。
- ③定期走行距離において、上部・下部のボルトの締め付けトルクの確認をして下さい。

## 保証規定

- ①ショックアブソーバ本体に分解や改造を施した場合は保証期間内でも保証の対象にはなりませんので注意してください。
- ②日常点検を怠り発生した破損事故及びそれに伴う身体障害等については一切の責任を負いません
- ③1年以内であっても、外傷は保証の対象になりません。
- ④保証対象はストリート走行による通常使用において、日常点検を怠らず行っている場合におけるオイル漏れが対象となります。保証対象は、ご購入該当商品のみとなります。
- ⑤サーキット走行等による過度な負荷のかかる使用条件、車両本体をロングホイールベース等(角度変更等)に改造をしての使用の場合は、保証の対象外になりますのでご注意ください。



# CAUTION

高圧ガスが封入されていますので、絶対に分解しないで下さい。  
ガス式ショック本体の廃却は危険が伴いますので、充分注意してください。

火中に投げないこと。

火に近づけたり、溶接類の炎を近づけないこと。

工具でピストンロッドを掴んだり、取付中に傷を付けたり、落下させたり、乱暴な扱いは絶対に避けて下さい。

ショックアブソーバの破損に繋がります。

単筒式ショックは、外部より過度の負荷(事故等により)が掛った場合ショックシリンダーが変形する場合があります。

単筒式ですので、シリンダーが変形すると内部のフリーピストン、ロッドピストンの動きが通常の動きが出来なくなります。

※仕様および外観は、予告無く変更する場合があります。

大阪市旭区高殿4-20-37  
アドバンス・プロ株式会社  
TEL 06-6956-0061  
FAX 06-6956-0062